



POMPSTATION
 Debiet : 9l/s
 Aantal pompen : 1+1
 Aanlagpeilen : +13.31m. T.A.W.
 Afslagpeilen : +13.06m. T.A.W.

ADDENDUM B22_VERHARD -
 vergunning verplicht
 Aan te leggen verharding

ADDENDUM B22_WATER -
 vergunning verplicht
 Werken aan waterloop

ADDENDUM B22_RIO -
 vergunning verplicht
 Aanleg riolering

AGRARISCHE GEBIEDEN (0900)
 INGELMUNSTER 1e AFD./INGELMUNSTER/sectie C
 Corrosiebescherming
 MV:17.14
 IN:15.29 (pers 1 PS1) okker
 IN:15.39 (D6) terdagkap
 IN:15.29 (pers 2 PS1)
 UIT:15.29 (D3)

verbindende kruising
 D7 (zie detail)
 MV:16.52
 IN:13.90 (20749)
 IN:14.37 (D35)
 UIT:14.37 (D32)
 UIT:13.91 (KM5)

D35
 Corrosiebescherming
 MV:16.74
 IN:14.38 (PU1)
 UIT:14.38 (D7)